

#### Departamento de Proveeduría Miramar — Puntarenas Teléfono: 2639-90-20 Telefax: 2639-80-83

# <u>LICITACIÓN PUBLICA Nº 2012 LN-000001-01</u> <u>"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA CENTRO DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL EN MONTES DE ORO".</u>

### <u>Anexo:</u>

## Para atender las inquietudes y observaciones planteadas por los eventuales oferentes que participaron de la visita al sitio, según lo establecido en el cartel de la presente licitación.

- 1- Sobre el ascensor: Este debe ser de una capacidad de transporte de 300 Kg, con una velocidad de 0.75 m/s, ajustable, conducción de guías de hierro con rodines de nylon, el motor se puede instalar en la parte inferior o superior de la plataforma, que todos los mandos funcionen en 24 volt. El control a bordo para subir y bajar en un solo nivel. La dimensión de la plataforma es de 1100 mm x 1400 mm. "Ver ejemplo en PDF"
- 2- Sobre los Aires Acondicionados: son de 36.000 BTU, preferiblemente LG, Samsung o similar.
- 3- Sobre el parqueo: se hará con zacate block de 40x40x8, con un peso aproximado de 14.5 kg, resistencia mínima 133 kg/cm2, MPa 13.0, con un área de 10m de ancho por 33.5 m de largo. "Ver diseño DWG"



## Dep<mark>artamento de Proveeduria</mark> Miramar – Puntarenas

Teléfono: 2639-90-20 Telefax: 2639-80-83

- 4- Sobre la Maya perimetral: Usar varillas # 3 y # 2, barras de 6 m, el block con las siguientes dimensiones, 12x19x39, resistencia mínima 133 kg/cm2, MPa 13.0, malla ciclónica de 2.0 m de altura, calibre 14 nudo-púa, los perímetros de la maya serán al costado este de: 49.46m, costado oeste de: 49.69m, costado norte: 40.01m, costado sur: 40.01m, tubo en forma horizontal superior H.G de 38mm de diámetro y 1.8mm de espesor, tubo en forma vertical H.G de 38mm de diámetro y 1.8mm de espesor, tubo en forma horizontal inferior H.G de 38mm de diámetro y 1.8mm de espesor, toda la maya perimetral debe contar con un pie de amigo H.G de 32mm de diámetro, a cada 9 m. Ver detalles y diseño en el DWG.
- 5- Sobre las puertas: Tres puertas en punta de diamante, las cuales se instalarán en exteriores, deberán ser de doble forro de lámina HG #16, con tubo cuadrado de 2x1cm y 0.12 cm de espesor, con un llavín de seguridad tipo Adams Rite o similar.
- 6- Sobre el portón de acceso vehicular: este tiene las siguientes características: ancho total del portón 3.00 m, ancho del paño 1.5m, Altura de 1.8 m (Ver detalles en DWG).
- 7- Sobre las aceras: Ver detalles de las Aceras de acceso vehicular en DWG.



Departamento de Proveeduría Miramar — Puntarenas Teléfono: 2639-90-20 Telefax: 2639-80-83

- 8- Sobre el servicio y sus acometidas de la luz y el agua: los trámites lo realizará de forma temporal el adjudicatario de la obra, una vez entregada la obra a la municipalidad, se solicitará el servicio permanente.
- 9- Sobre el alcantarillado: tipo C-14 de 30 pulgadas, y tres cajas de registro, de las cuales dos cajas de ellas de forma sellada, de 3.41 de profundidad por 1 m de ancho, y una caja de registro con rejilla pluvial con una dimensión de 0.70x0.70cm, (ver detalles en DWG)
- 10- Sobre la cerámica: esta tendrá las siguientes características: Tamaño 30x30, 10.75 UN/m2, espesor de 7.4 mm, Kg/m2: 14.2+/-%5, m2/caja: 1.86, alto transito P4, antideslizante, piso de primera calidad, el color seleccionado por el ingeniero municipal.
- 11- Sobre los Imprevistos de Diseño: se establece que los oferentes deberán de contemplar un rubro equivalente a los tres millones de colones, los que se podrán utilizar, una vez que se cuente con la aprobación del ingeniero municipal, previa solicitud y justificación del adjudicatario.



### Dep<mark>artamento de Proveeduría</mark> Miramar – Puntarenas

Teléfono: 2639-90-20 Telefax: 2639-80-83

12- Sobre las pruebas de laboratorio: se establece que los eventuales oferentes, deberán de contemplar un rubro equivalente al millón quinientos mil colones, para la realización de estas pruebas, monto que se podrá utilizar, una vez que se cuente con la aprobación del ingeniero municipal, previa solicitud y justificación del adjudicatario.

Así mismo se hace saber, que en la gaceta número 162, del día de hoy 23 de agosto del 2012, se publicó la ampliación del plazo para recibir ofertas de la presente licitación, estableciéndose como nueva fecha, el 14 de setiembre del 2012 a las 10:00 am, esto en atención de la recomendación hecha el día de la visita.

Erick Alpizan Mena.

Ingeniero Municipal

Selma Gonzales Rojas

Proveedora

Copia

Expediente del proceso.