



PLANTA Est 5+700 a Est 6+280 LÍNEA DE CONDUCCIÓN NACIENTE RÍO NARANJO A TANQUE LAS DELICIAS
Escala 1:1.000



PERFIL Est 5+700 a Est 6+280 LÍNEA DE CONDUCCIÓN NACIENTE RÍO NARANJO A TANQUE LAS DELICIAS
Escala 1:1.000



UBICACIÓN DE LÁMINAS
SIN ESCALA

SIMBOLOGÍA	
	CURVAS DE NIVEL
	NACIENTE
	TANQUE QUIEBRAGRADIENTE 2.6 M3
	PIN
	CALLE EXISTENTE
	VALVULA REGULADORA DE AIRE DE 38 mm
	VALVULA DE LIMPIEZA 100 mm
	ESTACIONAMIENTO
	TUBERIA PVC 1000 mm SDR26
	TUBERIA PVC 1500 mm SDR26
	TUBERIA PVC 1000 mm SDR17
	CODO 90°
	CODO 45°
	DRESSER
	REDUCCION 1.Reduccion 150 a 100 PVC Sch40. 2.Niple 100mm PVC SDR26,L=40cm.
	VALVULA REGULADORA DE AIRE 1.Tubo PVC 200mm SDR 26. 2.Sileta de derivacion PVC Sch 40,200 a 38 mm.usica interna. 3.Niple HG 38mm extremo roscados. 4.Valvula de bola 38mm. 5.Niple uso Brida. 6.Valvula de expulsion y admision de aire 38mm.
	VALVULA DE LIMPIEZA 100 mm 1.Tee 200mm PVC Sch40 con empaque. 2.Niple 200 mm PVC SDR26,L=0.5mts 3.Reduccion 200 a 100 PVC Sch40. 4. Niple 100mm PVC SDR26,L=40cm. 5. Brida PVC Sch 40, 100mm. 6. Valvula de compuerta 100mm,brida brida -HF-vastago no ascendente , clase 250. 7. Niple 100mmPVC SDR26 L=12mts. 8.Bloque de anclaje.

CONTRATO

MONTO

FECHA

CATASTRO

TAMAÑO

REGISTRADO POR

BITACORA

OC 781026

¢ 167,400,000.00

15/06/2017

P-618441-86, P-1002855-05

6,200 ML

ICO-2935

P0317453

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN AÑO, VENICE EL 15/06/2018

(vencimiento aplica sólo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.

HOMBRE DEL PROYECTO

Captaión y línea de conducción de Naciente Río Naranjo a Acueducto de Miramar

CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36590

EXTENSIONES DE RAMALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUEDUCTO

PROYECTO

CÓDIGO

MUNICIPALIDAD DE MONTAS DE ORO

9-014-042118

DIRECCIÓN

UBICACIÓN

DE LA PULPERIA RÓGER VARGAS EN LAS DELICIAS 6 KM AL NORESTE, MIRAMAR PUNTARENAS

PROVINCIA: PUNTARENAS CANTÓN: MONTES DE ORO DISTRITO: MIRAMAR

PLANOS Y DOCUMENTOS

ANTEPROYECTO

ARTURO

PLANOS Y ESPECIFICACIONES

ICO-2935 HERRERA ROBLES JOSE ARTURO

ATENCIÓN MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecución de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO MUNICIPAL hasta que se complete la información bajo esta leyenda y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica

APROB. OFICINA DE TASACION DEL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS

INFORMACION REGISTRO PUBLICO
PROPIETARIO:
Nº CATASTRO: P-0618441-1986, P-1002855-2005
FOLIO REAL:

PLANTA Y PERFIL DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN
RÍO NARANJO DESDE NACIENTE HASTA
TANQUE LAS DELICIAS
Est 5+700 a Est 6+280

ESCALA	FECHA	LÁMINA
INDICADA	MAYO 2017	L-10